



## Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

<b>1 Kenncode</b>	BD/G1/3004		
<b>2 Typ (Ausführung)</b>	Hebeanlage Sinkamat-K (Kleinhebeanlage Überflur)		
<b>3 Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./Serien-Nr./Abmessungen usw.)</b>	Diverse		
<b>4 Verwendung</b>	Sammeln und automatisches Heben von fäkalienfreiem Abwasser über die Rückstauenebene		
<b>5 Hersteller</b>	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6 Bevollmächtigter</b>	Nicht relevant		
<b>7 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 3		
<b>8 Harmonisierte europäische Norm und Jahr</b>	DIN EN 12050-2:2000		
<b>9 Erstmalige CE-Kennzeichnung</b>	2007		
<b>10 Notifizierte Stelle für die Erstprüfung</b>	LGA (NB-Nr. 0197)		
<b>11 Prüfberichts-Nr.</b>	LGA Prüfbericht 7313293-05		
<b>12 Wesentliche Merkmale</b>	<b>Merkm</b>	<b>DIN EN 12050-2</b>	<b>Leistung</b>
	Wasserdichtheit	4.4	bestanden
	Geruchsdichtheit	5.2	bestanden
	Hebewirkung	Abschnitt 5	bestanden
	Mechanische Widerstandskraft	4.4, 5.2, 5.3 und Abschnitt 6	bestanden
	Geräuschpegel	Abschnitt A.2	< 70 dB
	Haltbarkeit	4.4, 5.2, 5.3 und Abschnitt 6	bestanden
<b>13 Weitere technische Dokumente</b>	Einbauanleitung		
<b>14 Weitere Informationen</b>	-		

Die Leistung des Produktes gemäß den Nr. 2 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 5. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.

Stadtlengsfeld, 10.05.2013

Peter Fröhlich  
Geschäftsführer





## Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

<b>1 Kenncode</b>	BD/G1/3005		
<b>2 Typ (Ausführung)</b>	Hebeanlage Sinkamat-K Unterflur (alle Varianten)		
<b>3 Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./ Serien-Nr./Abmessungen usw.)</b>	Diverse		
<b>4 Verwendung</b>	Sammeln und automatisches Heben von fäkalienfreiem Abwasser über die Rückstauenebene		
<b>5 Hersteller</b>	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6 Bevollmächtigter</b>	Nicht relevant		
<b>7 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 3		
<b>8 Harmonisierte europäische Norm und Jahr</b>	DIN EN 12050-2:2000		
<b>9 Erstmalige CE-Kennzeichnung</b>	2007		
<b>10 Notifizierte Stelle für die Erstprüfung</b>	LGA (NB-Nr. 0197)		
<b>11 Prüfberichts-Nr.</b>	LGA Prüfbericht 7313293-06		
<b>12 Wesentliche Merkmale</b>	<b>Merkm</b>	<b>DIN EN 12050-2</b>	<b>Leistung</b>
	Wasserdichtheit	4.4	bestanden
	Geruchsdichtheit	5.2	bestanden
	Hebewirkung	Abschnitt 5	bestanden
	Mechanische Widerstandskraft	4.4, 5.2, 5.3 und Abschnitt 6	bestanden
	Geräuschpegel	Abschnitt A.2	< 70 dB
	Haltbarkeit	4.4, 5.2, 5.3 und Abschnitt 6	bestanden
<b>13 Weitere technische Dokumente</b>	Einbauanleitung		
<b>14 Weitere Informationen</b>	-		

Die Leistung des Produktes gemäß den Nr. 2 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 5. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.

Stadtlengsfeld, 10.05.2013

Peter Fröhlich  
Geschäftsführer

