



## Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

<b>1 Kenncode</b>	BD/G1/4015		
<b>2 Typ (Ausführung)</b>	Einfachrückstauverschluss Triplex (Typ 1, DN 100)		
<b>3 Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./Serien-Nr./Abmessungen usw.)</b>	Artikel-Nr. 2110.10.00		
<b>4 Verwendung</b>	Schutz von Gebäuden vor Rückstau		
<b>5 Hersteller</b>	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6 Bevollmächtigter</b>	Nicht relevant		
<b>7 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 4		
<b>8 Harmonisierte europäische Norm und Jahr</b>	DIN EN 13564-1:2002		
<b>9 Erstmalige CE-Kennzeichnung</b>	2016		
<b>10 Notifizierte Stelle für die Erstprüfung</b>	TÜV Rheinland LGA Products GmbH		
<b>11 Prüfberichts-Nr.</b>	57216295-04		
<b>12 Wesentliche Merkmale</b>	<b>Merkmale</b>	<b>DIN EN 13564-1</b>	<b>Leistung</b>
	Gasdichtheit	6.4	bestanden
	Wasserdichtheit	6.4	bestanden
	Wirksamkeit	6.1,6.4	bestanden
	Temperaturbeständigkeit	5	bestanden
	Mechanische Festigkeit	5.6	bestanden
	Dauerhaftigkeit	7	bestanden
<b>13 Weitere technische Dokumente</b>	Einbauanleitung		
<b>14 Weitere Informationen</b>	-		

Die Leistung des Produktes gemäß den Nr. 2 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 5. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.

Stadtlengsfeld, 10.05.2016

Peter Fröhlich  
Geschäftsführer





## Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

<b>1 Kenncode</b>	BD/G1/4017		
<b>2 Typ (Ausführung)</b>	Einfachrückstauverschluss Triplex (Typ 1, DN 125 und DN 150)		
<b>3 Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./ Serien-Nr./Abmessungen usw.)</b>	Artikel-Nr. DN 125: 2125.10.00, Artikel-Nr. DN 150: 2150.10.00		
<b>4 Verwendung</b>	Schutz von Gebäuden vor Rückstau		
<b>5 Hersteller</b>	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6 Bevollmächtigter</b>	Nicht relevant		
<b>7 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 4		
<b>8 Harmonisierte europäische Norm und Jahr</b>	DIN EN 13564-1:2002		
<b>9 Erstmalige CE-Kennzeichnung</b>	2016		
<b>10 Notifizierte Stelle für die Erstprüfung</b>	TÜV Rheinland LGA Products GmbH		
<b>11 Prüfberichts-Nr.</b>	57216295-07		
<b>12 Wesentliche Merkmale</b>	<b>Merkm</b>	<b>DIN EN 13564-1</b>	<b>Leistung</b>
	Gasdichtheit	6.4	bestanden
	Wasserdichtheit	6.4	bestanden
	Wirksamkeit	6.1,6.4	bestanden
	Temperaturbeständigkeit	5	bestanden
	Mechanische Festigkeit	5.6	bestanden
	Dauerhaftigkeit	7	bestanden
<b>13 Weitere technische Dokumente</b>	Einbauanleitung		
<b>14 Weitere Informationen</b>	-		

Die Leistung des Produktes gemäß den Nr. 2 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 5. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.

Stadtlengsfeld, 10.05.2016

Peter Fröhlich  
Geschäftsführer

