

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Vorgefertigte und/ oder vor Ort montierte Kleinkläranlage für bis zu 50 EW nach ÖNORM EN 12566-3 aus Beton.

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**

Die Identifikation des Bauproduktes (Handelsnamen: SBR- Kläranlage Bio Clean Air (BCA); Aqua Simplex Air) erfolgt über die Begleitunterlagen sowie die Bemessungunterlagen.

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**

Behandlung von häuslichem Abwasser für bis zu 50 EW.

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

TIBA AUSTRIA GmbH  
Stangersdorf Gewerbegebiet 110/ Top 12  
A-8403 Lebring  
Tel. +43-3182-48868-300

**5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**

Entfällt.

**6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

System 3.

**7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Die Erstprüfung nach dem System 3 wurde vom notifizierten Prüfinstitut: Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH (PIA GmbH), Kennnummer 1739, D-52074 Aachen, Hergenrather Weg 30, unter der Prüfberichtsnummer PIA2009-043822 durchgeführt.

**8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

Nicht zutreffend.

**9. Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wirksamkeit der Behandlung (bei einer geprüften, organischen Tagesschmutzfracht BSB <sub>5</sub> = 0,06 kg/(EW x d))	CSB: 87,2 % BSB <sub>5</sub> : 92,3 % SS: 91,0 %	
Reinigungskapazität Nominale organische Tagesschmutzfracht Nominaler Tageszufluss	0,06 kg BSB <sub>5</sub> /(Einwohner x Tag) 0,15 m <sup>3</sup> /(Einwohner x Tag)	ÖNORM EN 12566-3
Wasserdichtheit	Wasserdichtheit nach 6.4.2 gegeben.	
Standsicherheit	Standsicherheit nach 6.2 gegeben.	
Dauerhaftigkeit	Betongüte C35/45, somit nach 6.5.2 bestanden.	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Nageler, Geschäftsführer

Lebring, 28. Juni 2013

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)